

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ЕП.ПБ06.В.00948
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661315
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY. Адрес: Kerkkolankatu 37-39, FIN-05801,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Р.О.Вох 250, Нуувинкаа, Финляндия. Телефон +3581945601, факс +3581945602 (67).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость": 109428, г. Москва, ул. 2-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации выдавшего сертификат соответствия) Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) основе стеклянного волокна ISOVER, марки: Classic-Plus, Special-Slab, Frame-S32, Frame-S34, Frame-S37, VentFacad-Top, VentFacad-Optima, VentFacad-Mono, VentFacad-Bottom, VentFacad-Top/B, VentFacad-Optima/B, VentFacad-Mono/B, BetonSlab, Floating Floor.

код ОК 005 (ОКП)
57 6300

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод 1) для марок: Classic-Plus, Special-Slab, Frame-S32, Frame-S34, Frame-S37, VentFacad-Top, VentFacad-Optima, VentFacad-Mono, VentFacad-Bottom, BetonSlab, Floating Floor; группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*) для марок: VentFacad-Top/B, VentFacad-Optima/B, VentFacad-Mono/B.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 39 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 42 с/см-2013, № 43 с/см-2013 от 30.09.2013 г., № 46 с/см-2013 от 08.10.2013 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0796 стр/см/оп от 17.10.2013 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на таре
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2013 по 29.10.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ковыршина Н. В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Графская Ю.И.