

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02107

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».  
Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.  
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

№ 0018461

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».  
Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.  
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия теплоизоляционные из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: КВ-041, КВ-050 (содержание органических веществ не более 9 % по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-56846022-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5397/РС от 27.09.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК58.К00008 от 19.04.2016 г. выдан ОС СМК АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" рег. № RA.RU.13ФК58 Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 03.10.2017

по 02.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия